

## ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА ПІД КОНТРОЛЕМ

### ПІСЛЯАВАРІЙНА ПЕРЕВІРКА РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ



#### ПРОПОЗИЦІЯ ВКЛЮЧАЄ\*:

- Виконання післяаварійної перевірки релейного захисту та автоматики ліній електропередачі напругою 6-10кВ
- Виїзд на об'єкт оперативного персоналу
- Післяаварійна перевірка релейного захисту та релейної автоматики
- Післяаварійна перевірка пристрою АВР/ЗПН (профілактичний контроль)
- Кількість робіт

1 рік

43 999 грн

6 разів на рік,  
за попереднім викликом

включено

4 рази

2 рази

6 робіт

#### ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО ДЛЯ БІЗНЕСУ



##### Забезпечення надійності та безпеки електроустановок після аварійної ситуації за такими критеріями:

- відновлення належної працездатності всіх компонентів системи релейного захисту;
- виявлення можливих механічних або електричних пошкоджень;
- перевірка правильності спрацювання релейного захисту відповідно до заданих параметрів і налаштувань.

\*У разі неповного використання послуг протягом терміну дії пакетної пропозиції (1 рік з дати оплати рахунку), залишок робіт анулюється, і кошти не підлягають поверненню. Якщо ж пакет вичерпано завчасно, ви маєте можливість замовити додаткові послуги, звернувшись до Вашого менеджера.

#### ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРОК\*\*

- Післяаварійна перевірка:** після усунення аварійної ситуації, незалежно від графіка планових перевірок (планова перевірка проводиться щорічно або раз на кілька років, залежно від норм, прийнятих на підприємстві або вимог електроенергетичної компанії)



Для уникнення додаткових пошкоджень **не запускати систему без попереднього тестування**

\*\* Відповідно до «ГКД 34.35.603-95 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та електроавтоматики електричних мереж 0,4-35 кВ» та «ГКД 34.35.604-96 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електричних станцій і підстанцій 110 кВ - 750 кВ (у редакції наказу Міністерства енергетики України від 01.10.2019 № 417)»

